

rev.	data emiss.	eseguito da	elaborato da
0	30/04/04	Pezzotta	Angeloni

Committente:	FONDAZIONE CNAO
Cantiere:	PAVIA
Sondaggio:	S11
Campione:	CI1
Profondità prelievo [m]:	10.50 - 11.00
Prova:	Cg
Data fine descrizione:	30/04/04

Prove	Profondità	Risultati prove	Riferimento procedure	Note
γ_l	10.46m - 11m	Peso di volume = 18.64 [kN/m ³]	PT-LMT-00021 REV. 1	
w ₁	10.46m - 11m	Umidità = 35 [%]	PT-LMT-00016 REV. 0	