


rev.	data emiss.	eseguito da	elaborato da
0	30/04/04	Pezzotta	Angeloni

Normativa di riferimento: ASTM D422/90

N° certificato di prova: \_\_\_\_\_

N° verbale di accettazione: \_\_\_\_\_

<b>Committente:</b>	<b>FONDAZIONE CNAO</b>
<b>Cantiere:</b>	<b>PAVIA</b>
<b>Sondaggio:</b>	<b>S5</b>
<b>Campione:</b>	<b>CI3</b>
<b>Profondità prova [m]:</b>	<b>34.66 - 34.7</b>
<b>Prova:</b>	<b>Gr 1</b>
<b>Data prova:</b>	<b>15/04/04</b>



Prova	Simbolo	Profondità		Peso Secco Materiale	Metodo Preparazione	% < 0.075mm	% CIOTTOLI	% GHIAIA	% SABBIA	% LIMO	% ARGILLA	D <sub>60</sub>	D <sub>50</sub>	D <sub>10</sub>
		da m	a m									[mm]	[mm]	[mm]
Gr 1	x	34.66	34.70	347.65	VIA UMIDA	84	-	-	22	64	15	2.9.E-02	2.1.E-02	7.8.E-04

NOTE: