

rev.	data emiss.	eseguito da	elaborato da
0	30/04/04	Pezzotta	Angeloni

Committente:	FONDAZIONE CNAO
Cantiere:	PAVIA
Sondaggio:	S5
Campione:	CI2
Profondità prelievo [m]:	19.60 - 20.00
Prova:	Cg
Data fine descrizione:	30/04/04

Prove	Profondità	Risultati prove	Riferimento procedure	Note
γ_l	19.60m - 19.85m	Peso di volume = 17.90 [kN/m ³]	PT-LMT-00021 REV. 1	
w ₁	19.60m - 19.85m	Umidità = 36 [%]	PT-LMT-00016 REV. 0	
LLP1	19.64m - 19.68m	Limite Liquido = 50 [%] Limite Plastico = 27 [%]	PT-LMT-00020 REV. 1	