

| rev. | data emiss. | eseguito da | elaborato da |
|------|-------------|-------------|--------------|
| 0    | 30/04/04    | Pezzotta    | Angeloni     |

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>Committente:</b>             | <b>FONDAZIONE CNAO</b> |
| <b>Cantiere:</b>                | <b>PAVIA</b>           |
| <b>Sondaggio:</b>               | <b>S5</b>              |
| <b>Campione:</b>                | <b>C11</b>             |
| <b>Profondità prelievo [m]:</b> | <b>12.00 - 12.50</b>   |
| <b>Prova:</b>                   | <b>Cg</b>              |
| <b>Data fine descrizione:</b>   | <b>30/04/04</b>        |

| Prove          | Profondità   | Risultati prove                             | Riferimento procedure | Note |
|----------------|--------------|---|-----------------------|------|
| $\gamma_l$     | 12m - 12.44m | Peso di volume = 19.13 [kN/m <sup>3</sup> ] | PT-LMT-00021 REV. 1   |      |
| w <sub>1</sub> | 12m - 12.44m | Umidità = 30 [%]                            | PT-LMT-00016 REV. 0   |      |