

rev.	data emiss.	eseguito da	elaborato da
0	30/04/04	Pezzotta	Angeloni

Committente:	FONDAZIONE CNAO
Cantiere:	PAVIA
Sondaggio:	S7
Campione:	C12
Profondità prelievo [m]:	30.00 - 30.40
Prova:	Cg
Data fine descrizione:	30/04/04

Prove	Profondità	Risultati prove	Riferimento procedure	Note
γ_l	30.05m - 30.31m	Peso di volume = 18.98 [kN/m ³]	PT-LMT-00021 REV. 1	
w ₁	30.05m - 30.31m	Umidità = 28 [%]	PT-LMT-00016 REV. 0	